

D.M. 14 GENNAIO 1985

Preambolo

Il Ministro dell'interno: Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1984:

Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi; Visto l'art. 3, ultimo comma, del predetto decreto in cui si stabilisce che "A cura del Ministero dell'interno sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l'elenco dei materiali di classe 0, che possono essere considerati tali senza essere sottoposti alla prova ISO/DIS 1182.2"; Visto il parere espresso dal centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonchè l'elenco dei materiali dal medesimo redatto;

Decreta:

Articolo 1

Art. 1. Ai materiali di seguito elencati è attribuita la classe di reazione al fuoco 0 (zero) senza che siano sottoposti alla prova di non combustibilità ISO/DIS 1182.2 prevista dall'allegato A1.1 al decreto ministeriale 26 giugno 1984 citato in premessa: materiali da costruzione, compatti o espansi a base di ossidi metallici (ossido di calcio, magnesio, silicio, alluminio ed altri) o di composti inorganici (carbonati, solfati, silicati di calcio e altri) privi di legamenti organici; materiali isolanti a base di fibre minerali (di roccia, di vetro, ceramiche ed altre) privi di legamenti organici; materiali costituiti da metalli con o senza finitura superficiale a base inorganica.